



ELEKTROINŠTALÁCIA

NAPATOVA SUSTAVA: 3PEN STR.50Hz 230/400V TN-C.S

OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA ŠTN 33 2000-4-1

LEGENDA



ZODP. PROJEKTANT	INŠTITÚT OCHRANA		
PROJEKTANT	INŠTITÚT OCHRANA		
INVESTOR	OUI, NOVÁ VIES NAD ŽITAVOU		
MESTO	NOVÁ VIES NAD ŽITAVOU, PARTIZÁNSKA UL.		
STAVBA			
ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA		STUP. PD	PPSP
		POSLEDNÉ	2.44
		DATUM	05-2013
OSADNÉ	ELASTOMERSTVÁČKA	ČÍSLO VÝZN.	MIERKA:
		K1	1:25