



**REGULAČNÁ A MIERACIA ZOSTAVA  
PRE ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE  
PODĽA TP7 704 01**



POŁ.	NÁZOV
1	STL PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD PE D 32x3,0
2	OCHRANNÉ POTRUBIE / PE D 63, ALBO OCHE D 50 / UPEVNENÉ OBJÍMKOU UKONČIT V ŠERINKE
3	SIGNALIZAČNÝ VODIČ C <sub>u</sub> 4 mm2 UKONČENÝ V ŠERINKE MIERACOU SVORKOU
4	PRECHODKA PE - OCHE TYP USTN D 32/ DN 25 UPEVNENÁ V ZATYSLI TYP 702 51
5	GUZOVÝ KOHÚT DN 25, PN 16 / BLANÝ UŠKÝM PLYNOM /
6	REGULÁTOR TLAKU PLYNU KSB 40
7	GUZOVÝ KOHÚT DN 32, PN 16
8	VODNÁ MIERKA PRE PLYNOMER
9	MERACIHOVÝ PLYNOMER JK GHS
10	PODROBNÁ KONŠTRUKČIA KRAJKY NA OZKOVANÁ DO MEROVÝCH PLYNOK / 4 - 200, 5 - 200, 5 - 600 /
11	ODBER VZORKY PLYNU - VZORKOVÝ KOHÚT NA PLYN M. BLANCHI typ 512 DN 15
12	GUZOVÝ KOHÚT DN 25, PN 16
13	AUTOZÁSUVKA, 7 POLOVÁ, 12 V, DIN/ISO 1724 NÁRAZUVZDORNÝ PLAST
14	TLAKOMER DEFORMAČNÝ D 100, 0 - 4 kPa SO SPODNÝM PRÍPOJOM, SLUČKA ZAHNUTÁ DN 15, TLAKOMEROVÝ KOHÚT TROJCESTNÝ
15	OCHRANNÁ ŠERINKA PLECHOVÁ

## POZNÁMKY:

PLYNOVÉ POTRUBIE MUSÍ MAŤ JEDNOTNÝ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL, PRETO MUSÍ BYŤ VODIVO POSPÁJANÉ PODĽA  
STN 33 2000-4-41 A MUSÍ BYŤ UZAMKNUTÉ PODĽA STN 33 2000-5-51

SECRET  
REF ID: A66562

<b>ZODP. PROJEKTANT</b>	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	<b>PROMiD</b> MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINNÉ IČO: 34 394 664 TEL.: 0905 646711
<b>PROJEKTANT</b>	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	
<b>ZAVIAZOKA</b>	OUĽ. HVEZDOSLAVOVA 68, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU	
<b>MIESTO</b>	NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, PARTIZÁNSKA UL.	
<b>STAVBA</b>		
<b>ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA</b>		
<b>OBJEKT POD STAVEBOVÝM KRYTOM</b>		
<b>OSMAK</b>	<b>REGULÁCIA A MIERANIE ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA</b>	Číslo výkr. <b>4</b> MIERKA: <b>1:10</b>