



LEGENDA:

- K1 PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S = 2,1 - 5,2 m<sup>3</sup>/h /ZP/ - RIADIACI KOTOL  
MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 49 kW
- K2 PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S = 2,1 - 5,2 m<sup>3</sup>/h /ZP/ - RIADENÝ KOTOL  
MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 49 kW
- POV PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY QUANTUM Q7-75-NRRS, Q = 17,5 kW, S = 2,20 m<sup>3</sup>/h /ZP/  
MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 20,8 kW

- NTL ROZVOD PLYNU
- OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA

POZNÁMKY:

HLAVNÝ UZÁVER PLYNU KOTOLNE MUŽI BYŤ OZNAČENÝ TABUĽKOU A MUŽI BYŤ OZNAČENÁ PRÍSTUPOVÁ ČESTA  
K TOMUTO UZÁVERU. MUŽI BYŤ OBAZENÝ V FLECHOVEJ OCHRANNEJ SKRINKE.

PLYNOVÉ POTRUBIE MUŽI MAŤ JEDNOTNÝ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL, PRETO MUŽI BYŤ VODIVO POBPÁJANÉ PODEA  
SIN 33 2000-4-41 A MUŽI BYŤ UZEMNENÉ PODEA SIN 33 2000-5-51

ZODP. PROJEKTANT	MIROSLAV DREBNOVICKÝ	PROMiD MIROSLAV DREBNOVICKÝ KRÁTKA 182, 931 98 MACHULICE IČO: 34 394 634 TEL.: 0905 646711	
PROJEKTANT	MIROSLAV DREBNOVICKÝ		
INVESTOR	OUĽ, HVEZDOBLAVOVA 62, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU		
Miesto	NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, PARTIZÁNKOVA UL., prah. 143		
STAVBA: ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA		STUP. PD	RP
		FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	05-2013
OBJEKT: PODORYS POSCHODIA		MIŠKA: 1:50	ČÍSLO VÝK.: P-3