



LEGENDA:

- NTL ROZVOD PLYNU
- OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA

POZNÁMKY:

HLAVNÝ UZÁVER PLYNU KOTOLNE MUŠÍ BYŤ OZNAČENÝ TABUĽKOU A MUŠÍ BYŤ OZNAČENÁ PRÍSTUPOVÁ CESTA K TOMUTO UZÁVERU. MUŠÍ BYŤ OSADENÝ V PLECHOVEJ OCHRANNEJ SKRINKE.

PLYNOVÉ POTRUBIE MUŠÍ MAŤ JEDNOTNÝ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL, PRETO MUŠÍ BYŤ VODIVO POSPÁJANÉ PODĽA STN 33 2000-4-41 A MUŠÍ BYŤ UZEMNENÉ PODĽA STN 33 2000-5-51

SEDR. PROJEKTANT	MIROSLAV DREHNOVSKÝ	PROMiD	
PROJEKTANT	MIROSLAV DREHNOVSKÝ	MIROSLAV DREHNOVSKÝ	
INVESTOR	OU, EVHRODOLAVOVA 62, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU	KRÁTKA 182, 981 90 MACHOVLICE	
Miesto	NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, PARTIZÁNSKA UL. pr.č. 165	IČO: 34 294 694 TEL.: 0905 646711	
STAVBA:		STUP. PD	RP
ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA		FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	02-2019
OBJEK:		MIKRA:	ČÍSLO VÝK:
PODORYS PRÍZEMIA		1:50	P-2