


REGULAČNÁ A MERAČIA ZOSTAVA  
PRE ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE  
PODĽA TPP 704 01



POČ.	NÁZOV
1	STL PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD PE D 32x3,0
2	OCHRANNÉ POTRUBIE / PE D 63, ALBO OCEĽ DN 50 / UPEVNENÉ OBJÍMKOU UKONČIT' V SKRINKE
3	SIGNALIZAČNÝ VODIČ Cu 4 mm <sup>2</sup> UKONČENÝ V SKRINKE MERAČOU SVORKOU
4	PRECHODKA PE - OCEĽ TYP USTN D 32/ DN 25 UPEVNENÁ V ZMYSLE TPP 702 51
5	GUZOVÝ KOHÚT DN 25, PN 16 / HLAVNÝ UZÁVIER. PLYNU /
6	REGULÁTOR TLAKU PLYNU KES 40
7	GUZOVÝ KOHÚT DN 32, PN 16
8	VODIVÁ ROZMERA PRE PLYNOVÁR
9	MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER JK G10T
10	PODROBNÁ KONŠTRUKCIA SKRINKE NA OZV. HODNOTENÁ DO BEZPEČNOSTNEJ PATAKIE / 6 - 200, 8 - 200, 1 - 000 /
11	ODBER VZORKY PLYNU - VZORKOVÝ KOHÚT NA PLYN M. BLANCHI TYP 512 DN 15
12	GUZOVÝ KOHÚT DN 50, PN 16
13	AUTOZÁSUVKA, 7 PÓLOVÁ, 12 V, DIN/ISO 1724 NÁRAZUVZDORNÝ PLAST
14	TLAKOMER DEFORMAČNÝ D 100, 0 - 4 kPa SO SPODNÝM PRÍPOJOM, SLUČKA ZAHRNUTÁ DN 15, TLAKOMEROVÝ KOHÚT TROJCESTNÝ
15	OCHRANNÁ SKRINKA PLECHOVÁ

POZNÁMKY:

PLYNOVÉ POTRUBIE MUSÍ MAŤ JEDNOTNÝ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL, PRETO MUSÍ BYŤ VODIVO POSPÁJANÉ PODĽA STN 33 2000-4-41 A MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ PODĽA STN 33 2000-5-51

----- OCHRANNÉ POKRYTIE / VÝMENNÉ

ZOD. PROJEKTOVÁTEĽ	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	PROMID	
PROJEKTOVÁTEĽ	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
SVETLODAR	OUL. HYIEZDOSLAVOVA 68, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	
MIROD	NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, PARTIZÁNSKA UL.	KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINCE	
STAVBA:		IČO: 34 394 664 TEL.: 0905 646711	
ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA		STUP. PD	RP
		FORMÁT	A4
		DÁTUM	06-09-03
OBRAB. REGULAČIA A MERAČIE ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA		ČÍSLO VÝKR. P-6	MIERKA: 1:10