

LEGENDA:

K1	PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S = 2,1 - 5,2 m3/h /ZP/ - RIADIACI KOTOL MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 49 kW
K2	PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S = 2,1 - 5,2 m3/h /ZP/ - RIADENÝ KOTOL MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 49 kW
POV	PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY QUANTUM Q7-75-NRRS, Q = 17,5 kW, S = 2,20 m3/h /ZP/ MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 20,8 kW

NTL ROZVOD PLYNU

OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA

POZNÁMKY:

HLAVNÝ UZÁVER PLYNU KOTOLNE MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ TABUĽKOU A MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ PRÍSTUPOVÁ CESTA K TOMUTO UZÁVERU. MUSÍ BYŤ OSADENÝ V PLECHOVEJ OCHRANNEJ SKRINKE.

PLYNOVÉ POTRUBIE MUSÍ MAŤ JEDNOTNÝ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL, PRETO MUSÍ BYŤ VODIVO POSPÁJANÉ PODĽA STN 33 2000-4-41 A MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ PODĽA STN 33 2000-5-51

TABUĽKA PRE VZDIALENOSŤ ULOŽENIA OCEĽOVÉHO POTRUBIA:

POTR. DN /"/	10 3/8	15 1/2	20 3/4	25 1	32 5/4	40 6/4	50 2	65 21/2	80 3	100 4	125 5	150 6	200 8	250 10
VZDIALENOSŤ PODPIER /m/	1,35	1,50	1,80	2,10	2,40	2,60	3,00	3,20	3,50	4,20	4,60	5,30	5,50	6,00

ZODP. PROJEKTANT	MIROSLAV DEBNOVSKÝ	PROMiD MIROSLAV DEBNOVSKÝ KRÁTKA 102, 931 03 MAGNEZITOVCE IČO: 34 204 604 TEL.: 0905 644711	
PROJEKTANT	MIROSLAV DEBNOVSKÝ		
INVESTOR	OU, SVIDNÍKOVA 68, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU		
MIESTO	NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, PARCELÁRNA UL., parc.č. 165		
STAVBA: ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA		STUP. PD	RP
		FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	05-2013
OBSAH: AXONOMETRIA ROZVODU PLYNU		MIERKA: 1:50	ČÍSLO VÝKR.: P-5