



K1	PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S = 2,1 - 5,2 m ³ /h /ZP/ - RIADIACI KOTOL MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 49 kW
K2	PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S = 2,1 - 5,2 m ³ /h /ZP/ - RIADENÝ KOTOL MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 49 kW
POV	PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY QUANTUM Q7-75-NRRS, Q = 17,5 kW, S = 2,20 m ³ /h /ZP/ MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 20,8 kW
EMV	DVOJCESTNÝ VENTIL SIEMENS VVG 44.20-6,3 / DODÁVKA MaR /
CHUV	CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY TYP SÚVK-5 /GD WATER POVAŽSKÁ BYSTRICA /
DZ	ODDEĽOVACÍ ČLEN DOPŕŇANIA VODY FILSSET SO ŠTANDARDNÝM VODOMEROM / REFLEX CZ aro PRAHA /

ZODP. PROJEKTANT	MIROSLAV ERDMANOVSKÝ	PROMiD MIROSLAV ERDMANOVSKÝ KRÁTKA 182, 901 98 MACHULICA IČO: 34 294 034 TEL.: 0905 640711	
PROJEKTANT	MIROSLAV ERDMANOVSKÝ		
DIVIZEUR	GR, BYVŠEDOLAVOVA 62, NOVÁ VES MAD ŽITAVOU		
MÍSTO	NOVÁ VES MAD ŽITAVOU, PASTELÁNIKA UL. p.p.č. 165		
STAVBA:		STUP. PD	RP
ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA		FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	05-2013
		ORGAN:	ČÍSLO VÍR:
PODORYS POSCHODIA		1:50	ZT-2