



LEGENDA:

POZ.	NÁZOV
1	ULIČNÝ NTL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD, PE POTRUBIE D 50, PN 90 kPa
2	PRÍPOJKOVÁ NAVETIÁVACIA ARMATÚRA PRIALEN DAA / K2 / PE 100, SDR 11, D 90x90
3	STL PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD PE D 32x3,2, PN 4,0, SDR 11
4	ELEKTROTVAROVKA - KOLENO 90 / ALEBO PODĽA TPP 702 12 ŠL. 4.6 /
5	SIGNALIZAČNÝ VODIČ Cu 4 mm2 UKONČENÝ V SKRINKE MERACOU SVORKOU
6	OCHRANNÉ POTRUBIE / PE D 63, ALEBO OCEĽ DN 50 / UPEVNENÉ OBJÍMKOU UKONČIŤ V SKRINKE
7	PRÍCHODKA PE - OCEĽ TYP UNIR D 40/ DN 32 UPEVNENÁ V ZÁKLADI TPP 702 51
8	GAZOVÝ KOHÚT DN 25, PN 16 / HLAVNÝ UZÁVER PLYNU /
9	PODPORNÁ KONŠTRUKCIA SKRINKY M&R OPZ KOTVENÁ DO BETÓNOVÝCH PATIEK
10	BETÓNOVÁ PATEKA 200x200x300
11	ŽLTÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIA L 125 mm
12	AUTOZÁSUVKA, 7 PÓLOVÁ, 12 V, DIN/ISO 1724 NÁRAZUVZDORNÝ PLAST

ZODP. PROJ.	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	<b>PROMD</b> <b>MIROSLAV DRIENOVSKÝ</b> <b>KRAJKA 100, 041 00 MACHULICA</b> <b>IČO: 34394 004 TEL.: 0905 649711</b>	
PROJEKTANT	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
ZVÝŠOVAC	OUL, HVIEZDOSLAVOVA 68, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU		
MESTO	NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, PARTIZÁNSKA UL.		
STAVBA:		STUP. PD	PPSP
OBJEKT: SO 02 STL PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD		FORMÁT:	2 A4
		DÁTUM:	05-2013
CHYBA:		MIERKA:	Č. VÝKR.:
POZDĽŽNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA		-	2