



LEGENDA:

- VÝSTUP ÚK + 80 st. C
- SPIATOČKA ÚK + 60 st. C
- PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ KORADO VENTIL COMPACT
- TERMOSTATICKÁ HLAVICA
- TERMOREGULAČNÝ VENTIL S PREDNASTAVENÝM
- ŠROUBOM PRE VYKUROVACIE TELESÁ S PREDNASTAVENÝM
- ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTEKA

POZNÁMKA:

- ROZVOD POTRUBÍ JE NAVRHNUTÝ DVOJRÚRKOVÝ Z OCELOVÝCH RÚR
- NAJVYŠŠIE MIESTA VO VYKUROVACOM SYSTÉME ODVZDUŠNIŤ CEZ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY
- NA NAJNÍŽŠIE MIESTA SÚSTAVY OSADIŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- NA KAŽDOM VYKUROVACOM TELESE BUDE OSADENÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VŠETKY ZMENY POUŽITÝCH MATERIÁLOU OPROTI PROJEKTU STAVEBNEJ ČASTI JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM ÚK PRED REALIZÁCIOU ÚK

TABUĽKA PRE VZDIALENOSŤ ULOŽENIA OCELOVÉHO POTRUBIA:

POTR. DN / " /	10 3/8	15 1/2	20 3/4	25 1	32 5/4	40 6/4	50 2	65 2 1/2	80 3	100 4	125 5	150 6	200 8	250 10
VZDIALENOSŤ PODIER /m/	1,35	1,50	1,80	2,10	2,40	2,60	3,00	3,20	3,50	4,20	4,60	5,30	5,50	6,00

ZODP. PROJEKTANT:	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	<b>PROMID</b> MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINCE IČO: 34 394 664, TEL.: 0905 646711	
PROJEKTANT:	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
INVESTOR:	OUI, HVIEZDOSLAVOVA 68, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU		
MIESTO:	NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, PARTIZÁNSKA UL.		
STAVBA:	ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA	STUP. PD :	PTP
MIESTO: 80 01 ŠKOLSKÝ INTERNÁT		FORMÁT:	A4
OBŠAR:	PŌDORYS POSCHODIA	DÁTUM:	05 - 2013
		ČÍSLO VÝKR.	ÚK-2
		MERKA:	1:100