



LEGENDA:

K1 PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S = 2,1 - 5,2 m3/h /ZP/ - RIADIACI KOTOL
MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 49 kW

K2 PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KOTOL THERM DUO 50, Q = 18 - 45 kW, S = 2,1 - 5,2 m3/h /ZP/ - RIADENÝ KOTOL
MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 49 kW

POV PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY QUANTUM Q7-75-NRRS, Q = 17,5 kW, S = 2,20 m3/h /ZP/
MAXIMÁLNY TEPELNÝ PRÍKON P = 20,8 kW

MAX. PRÍKON KOTOLNE = 118,8 kW < 300 kW = MALÝ ZDROJ ZNEČISTENIA

ZODP. PROJEKTANT	MIROSLAV DREBNOVSKÝ	PROMiD MIROSLAV DREBNOVSKÝ KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINCE IČO: 34 394 654 TEL.: 0905 646711
PROJEKTANT	MIROSLAV DREBNOVSKÝ	
INVESTOR	OUI, HVIEZDOSLAVOVA 68, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU	
MIESTO	NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, PARTIZÁNSKA UL. parc.č. 165	
STAVBA: **ŠKOLSKÝ INTERNÁT - PLYNOFIKÁCIA** OBJEKT: SO 01 ŠKOLSKÝ INTERNÁT		STUP. PD: RP FORMÁT: 2 A4 DÁTUM: 05-2013
OBSAH: **KOMÍN A DYMOVODY**		MIERKA: 1:50 ČÍSLO VÝKR.: ÚK-5